

DSP

Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENKA LOŠÁKOVÁ	03/2016	
VYPRACOVAL	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ		
ZADAVATEL	OBEC MILENOV	ZAK. ČÍSLO	03.555
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2038
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	
PROJEKT	MILENOV - DOPLNĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE , A VODOVODU		PARÉ
OBJEKT			STUPEŇ DSP
PŘÍLOHA	VÝPIS MATERIÁLU		ČÍSLO PŘÍLOHY D.13

D.13 VÝPIS MATERIÁLU

Popis	ČSN	obj.číslo	jedm.	množ.
Trubní materiál				
Hladké plastové vodovodní potrubí PE 100RC SDR 11, D 90 x 8,2			m	198,9
Elektrotvarovky				
Koleno PE 100 (30°) SDR 11, D 90 mm, hladké			kus	4
Litinové tvarovky				
Koleno 90° DN 80, s patkou, pro potrubí z PE			ks	1
Spec. příruba z TVL pro PE s jištěním proti posunu, DN 80			ks	1
UNI spojka z TVL hrdlo-příruba, DN 100			ks	2
T-kus DN 100/80			ks	1
Armatury				
Šoupátko přírubové DN 80			ks	1
Zemní souprava teleskopická pro šoupátka DN 80, krytí potrubí 1,3- 1,8m			ks	1
Poklop uliční typ šoupátkový, šedá litina			ks	1
Poklop uliční typ hydrantový, šedá litina			ks	1
Hydrant podzemní, dvojčinný, H 1,5m, DN 80			ks	1
Podkladová deska pro ventilkové a šoupátkové poklopy			ks	1
Podkladová deska pro hydrantové poklopy			ks	1
Různé				
Orientační tabulky			ks	2
Výstražná folie pro vodovod, bílá barva, šířka 300 mm			m	215,0
Izolovaný měděný vodič CYY 4mm ²			m	220
Betonový blok C 12/15			m ³	1,1